D.P.O.S.S.
AGUAS FUEGUINAS

LIMPIEZA DE TANQUES

5 simples pasos

01 Cerrar las llaves de paso



Cerrar la llave de ingreso de agua al tanque y la válvula de distribución hacia el hogar.

02 Vaciar y cepillar



Abrir la válvula de desagüe, vaciar parcialmente el tanque.
Cepillar las paredes, el fondo con cepillo duro, limpio o nuevo (nunca metálico).
No agregar ningún producto de limpieza.

03 Limpiar el tanque

Vaciar el depósito retirando toda el agua y sedimentos.
Enjuagar varias veces con agua por la válvula de desagüe o balde, **NUNCA POR LA CAÑERÍA DE DISTRIBUCIÓN.**

04 Agua y lavandina



Llenar el tanque con agua y agregar 500 cm3 de lavandina comercial (sin aditivos o perfumes) cada 1000 litros de agua y dejar actuar 3 horas.

05 Vaciar y llenar el tanque

Abrir todas las canillas hasta desagotar totalmente el tanque.
Esto se puede hacer por las canillas internas, para desinfectar las cañerías de distribución.
Llenar el tanque y ponerlo en servicio.

Más información en www.dposs.gob.ar